



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http://: www.kav.gosnadzor.ru

г. Ставрополь

19 октября 2018 года
16 час.00 мин.

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению центр развития ребенка - детский сад №77 «Золотая
рыбка» города Ставрополя, ИНН 2635029951

№ 4836-р –ПЛ- А/1.7

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад №77 «Золотая рыбка» города Ставрополя.

Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад №77 «Золотая рыбка» города Ставрополя (МБДОУ ДС КВ №67 г. Ставрополя).

Лицо проводившее проверку:

Кулешина Нелли Степановна – главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению от 05.09.2018г. №4836-р–ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным и в соответствии с проверочным листом (списком контрольных вопросов), применяемым при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций - потребителей электрической энергии в соответствии с приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017 года №557 в присутствии:

-Наталья Григорьевна Труфанова – заведующая МБДОУ ЦРР – ДС №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя;

- Людмила Евгеньевна Тухашвили – заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ ЦРР – ДС №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя – ответственная за электрохозяйство по приказу № 265-ОД от 27.07.2018 года.

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не закрыты несгораемыми плитами место установки ВРУ 0,4 кВ щитовой №2	ПТЭЭП п. 2.2.11	19.11.2018
2.	В помещении электрощитовой №2 покрытие полов не оборудовано защитой от образования цементной пыли.	ПТЭЭП п.2.2.10	19.11.2018
3.	Отсутствует журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения.	ПТЭЭП п. 1.4.15	19.11.2018
4.	Отсутствует график осмотра сети электрического освещения	ПТЭЭП п. 2.12.12	19.11.2018


О выполнении предписания сообщить по адресу 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 16, на имя начальника межрегионального отдела энергетического отдела Кавказского управления Ростехнадзора А.Р. Лейнвебера по факсу (8793)34-65-65 или E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru до 19.11.2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды

административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Н.С. Кулешина

С предписанием проверки ознакомлен(а): Н.Г. Труфанова - заведующая
МБДОУ ЦРР – ДС №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » октября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)