

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 77 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

355047 г. Ставрополь ул. БРУСНЕВА, 4а
тел. 94-20-77, тел- факс 94-20-77

ИНН 2635029951 КПП 263501001
ОКОНХ 924000 ОКПО 3683347

Исх.№ от 26.10.18 г.

Начальнику межрегионального отдела
энергетического отдела Кавказского
управления Ростехнадзора
А.Р.Лейнвеберапо

заведующего МБДОУ ЦРР
- д/с № 77 «Золотая рыбка»
г. Ставрополя
Н. Г. Труфановой

Уважаемый Александр Робертович!

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя
сообщает, что на Ваше предписание №4836-р-ПЛ-А/1.7 от 19.10.2018 г.
приняты следующие меры:

- место установки ВРУ 0,4 кВ щитовой №2 закрыто несгораемыми
плитами;
- полы в электрощитовой №2 выкрашены , что препятствует
образованию цементной пыли (работы выполнены 23.10.2018 г.);
- заведен журнал с оформлением контрольных противоаварийных и
противопожарных тренировок и оценкой результатов их проведения
(тренировка проведена 22.10.18 г.);
- составлен график осмотра сети электрического освещения.

За допущенные нарушения законодательства заместителем
заведующего по АХЧ Труфанови Д.Е. объявлено замечание (приказ №466
ОД от 22.10.2018 г.)

Заведующий



Н. Г. Труфанова